

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ГАЗАЗАБЕСПЯЧЭННЕ

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 1 ноября 2006 г. № 303.

Дата введения 2007-01-01

Пункт 9.40 Второе предложение изложить в новой редакции: «В одноквартирных и двухквартирных блокированных жилых домах допускается установка отопительного газового оборудования в кухнях или топочных, расположенных над или под жилыми комнатами данной квартиры».

Пункт 11.11 Первое предложение. Заменить слова: «от 1,0 до 1,6 м от пола» на «не менее 0,5 м от пола до низа счетчика».

Пункт 15.31. Таблицу 29 изложить в новой редакции:

«Таблица 29

Материал запорной арматуры	Температура эксплуатации, °С, не ниже	Давление газа, МПа, не более	Условный проход, мм, не более
Серый чугун	Минус 45	0,05	100
	Минус 35	0,6	Без ограничения
Ковкий чугун	Минус 45	0,05	100
	Минус 40	1,6	Без ограничения
Углеродистая сталь	Минус 45	1,6	Без ограничения
Легированная сталь	Минус 60	1,6	Без ограничения
Сплавы на основе меди	Минус 60	1,6	Без ограничения
Сплавы на основе алюминия (для наружных газопроводов, ГРП, ГРУ)*	Минус 60	1,6	100
	Минус 60	0,6	200
Полиэтилен	Минус 40	0,6	Без ограничения

* Корпусные детали должны изготавливаться:
кованые и штампованные — из деформируемого сплава марки Д-16 ГОСТ 1131;
литые — из сплавов с механическими свойствами не ниже соответствующих марке АК-7ч (АЛ-9) ГОСТ 1583.»